



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2

Název zadavatele: Město Klimkovice
IČ zadavatele: 00298051
Sídlo zadavatele: Lidická 1, 742 83 Klimkovice
Veřejná zakázka: Revitalizace zdravotního střediska města Klimkovic

V Třinci, dne 12.6.2015

Vážení,

zadavatel, v souladu se zadávací dokumentací Vám tímto sděluje dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky **Revitalizace zdravotního střediska města Klimkovic**.

Dodatečné informace (dotazy a odpovědi) jsou číslovány postupně (kumulativně), jak pověřené společnosti přicházejí, tzn., že číslování nemusí odpovídat číslování v žádostech zájemců o zakázku.

Dotaz č. 1

Žádáme Vás o upřesnění okrasné profil. lišty z vnější strany okna pol. ve SPC 01.

Odpověď na dotaz č. 1:

Jedná se o nalepovací plastovou lištu-oboustrannou (duplex), která by neměla mít hranatý moderní profil, ale profil používaný spíše u oken do památkových objektů, stejně jako obvodový rám okenního křídla (např. místo ostré hrany malý žlábek, nebo prolis uprostřed profilu apod.). Záleží na typu použitého okenního systému, jaké nalepovací lišty má k dispozici. Pohledová šířka lišty cca 25 mm. Mezi nalepovacími lištami musí být meziskelní rámeček, ne volné sklo.

S pozdravem

.....
Ing. Jarmila Šagátová
BeePartner a.s.

(za zadavatele Město Klimkovice, na základě plné moci)